



# Kurzsteckbrief zur individuellen Risikoabschätzung bei Starkregen

1. Daten zum Objekt	
Bezeichnung	
Adresse	
Objektart	
Risikoabschätzung	

0 = keine Angaben / 1 = geringes Risiko / 2 = mittleres Risiko / 3 = hohes Risiko / 4 = sehr hohes Risiko

Bitte bedenken Sie, dass die Risikoabschätzung lediglich als Orientierungshilfe dient und sie zur Eigenvorsorge motivieren soll. Wir möchten darauf hinweisen, dass eine allgemeine Gefährdung auch bei einer geringen Risikoabschätzung nicht ausgeschlossen werden kann.

Abruf der Starkregengefahrenkarten unter [www.heidelberg.de/starkregen](http://www.heidelberg.de/starkregen):

2. Betroffenheit anhand der Starkregengefahrenkarte			
Betroffenheit anhand der <u>Starkregengefahrenkarte</u>		Optional*: Betroffenheit anhand der <u>Hochwassergefahrenkarte</u>	
Szenario	Überflutungstiefe [cm]	Szenario	Überflutungstiefe [cm]
Selten		HQ 10	
Außergewöhnlich		HQ 100	
Extrem		HQ Extrem	

\* Werte aus der Hochwassergefahrenkarte gehen nicht in diese Risikoabschätzung für Starkregen ein

**Starkregengefahrenkarte des**

### 3. Vulnerabilität des Objekts und potentielle Schutzmaßnahmen

Frage	Ja / Nein	Bemerkung	potentielle Schutzmaßnahme	Bemerkung
Liegt das Grundstück in der Nähe eines Gewässers oder einer normalerweise trockenen Rinne oder Grabens?			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufkantungungen</li> <li>- Bodenschwellen</li> <li>- Geländemodellierung</li> <li>- mobile Schutzsysteme</li> <li>- druckwasserdichte Fenster und Türen</li> </ul> <p>Für Grundstücke an <u>AWGN-Gewässern</u> gelten besondere rechtliche Anforderungen (<u>Gewässerrandstreifen</u>).</p>	<p><b>Wichtiger Hinweis:</b> Wir freuen uns über jede umgesetzte Maßnahme. Allerdings möchten wir Sie auf das Wasserhaushaltsgesetz hinweisen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie durch Ihre Maßnahmen die Gefährdung Ihrer Ober-/ Untertieger oder direkten Nachbar nicht verschärfen dürfen.</p>
Liegt das Grundstück an oder unterhalb eines Hangs oder in einer Senke?				
Haben angrenzende Flächen ein Gefälle zum Haus?				
Sind Kellerräume (UG) und gefährdete Räume im EG vorhanden?				
Kann Wasser über einen äußeren Kellerabgang, über einen ebenerdigen Eingang oder ebenerdige Lichtschächte und Kellerfenster eindringen?				
Gibt es eine Tiefgarage in die Wasser von der Straße oder vom Grundstück zufließen kann?			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufkantungungen</li> <li>- Bodenschwellen</li> </ul>	
Halten sich im EG oder UG normalerweise Personen auf (Anzahl)?			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mögliche Überflutungen im Flucht- und Rettungsplan berücksichtigen</li> </ul>	
Sind höher gelegene Stockwerke (als Fluchtgeschoß) vorhanden?				
Sind im EG oder UG hohe Sachwerte vorhanden? Welche?			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wertvolle Gegenstände im OG lagern</li> <li>- Versicherung prüfen / bzw. abschließen</li> <li>- Heizöltank gegen Aufschwemmen sichern</li> <li>- Elektrische Notabschaltung in unkritischen Bereichen anbringen. Stromschlaggefahr in Überfluteten Räumen!</li> <li>- Wertvolle EDV im OG lagern.</li> <li>- Chemikalien im OG lagern.</li> </ul>	
Sind im EG oder UG Heizungs-, Elektro-EDV-Installationen oder gefährliche Substanzen (Chemikalien, Öle, Lacke etc.) vorhanden?				
Wurden von außen in den Keller geführte Leerrohre (beispielsweise für Strom-, Gas-, oder Wasserleitungen) richtig abgedichtet?			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauseinführung mit Pressringdichtung abdichten</li> </ul>	
Gibt es eine Absicherung gegen Rückstau aus dem Kanal (Rückstauverschlüsse)?			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückschlagklappe nachrüsten und vorhandene Rückstausicherungen regelmäßig prüfen.</li> </ul>	

Datum:  
Erstellt von:

Dieses Dokument drucken / speichern:

**Nutzungs- und Haftungshinweis:** Die für Sie dargestellten Informationen sind lediglich Empfehlungen, die es in jedem Fall zu prüfen gilt. Haftungsansprüche gegen die Stadt Heidelberg, die sich auf direkte oder indirekte Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, soweit diese Schäden nicht auf Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beruhen.

Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer Risikoabschätzung? Wenden Sie sich an [starkregen@heidelberg.de](mailto:starkregen@heidelberg.de)