

BMA-Konzept	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr</b>	Stand 07/2019
-------------	--	------------------

<b>Projekt:</b>  <b>Ort und Datum Planungs- gespräch:</b>		<b>Projektnummer:</b>  <b>Geplante Fertigstellung:</b>
<b>Teilnehmer Planungsgespräch Feuerwehr:</b>		<b>Verteiler:</b>
<b>Kontaktdaten</b>	<p style="text-align: center;">Firma (Name, Adresse)</p>	<p style="text-align: center;">Ansprechpartner (Name, Telefon, Email)</p>
Auftraggeber		
Fachplaner BMA		
Errichter		
Brandschutz- Sachverständiger		
Brandschutz-Dienststelle		

<b>BMA-Konzept</b>	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr</b>	<b>Stand 07/2019</b>
--------------------	--	----------------------

<p><b>1. Notwendigkeit der BMA</b></p> <p>Ja      Nein</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Baurechtlich gefordert</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Forderung aus Brandschutzgutachten</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Vorgabe des Kunden</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>2. zu erfüllende Regelwerke</b></p> <p><input type="checkbox"/> DIN 14675-1 + DIN 14675-2    <input type="checkbox"/> VdS 2095</p> <p><input type="checkbox"/> DIN VDE 0833-1                    <input type="checkbox"/> DIN VDE 0833-2</p> <p><input type="checkbox"/> DIN VDE 0833-4                    <input type="checkbox"/> _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>3.1 Schutzzumfang nach DIN 14675</b></p> <p><input type="checkbox"/> Kategorie 1 (Vollschutz)</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorie 2 (Teilschutz)</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorie 3 (Schutz von Fluchtwegen)</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorie 4 (Einrichtungsschutz)</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>3.2 Schutzzumfang</b></p> <p><input type="checkbox"/> Flure, Flucht- und Rettungswege</p> <p><input type="checkbox"/> Zwischendecken (nach DIN VDE 0833-2)</p> <p><input type="checkbox"/> Technikräume</p> <p><input type="checkbox"/> Aufzugs-/ Fahrschächte</p> <p><input type="checkbox"/> Gebäudezuluft</p> <p><input type="checkbox"/> Gebäudeabluft</p> <p><input type="checkbox"/> Nicht zugängliche Bereiche, Räume, Schächte</p> <p><input type="checkbox"/> Räume ohne Brandlasten (WC, ZD WC)</p> <p><input type="checkbox"/> Vollflächige Überwachung mit folgenden Ausnahmen:</p> <p>_____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>

<b>BMA-Konzept</b>	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr</b>	<b>Stand 07/2019</b>
--------------------	--	--------------------------

#### 4. Nutzungsbedingte Umwelteinflüsse

- Nachstehende Angaben beziehen sich auf alle überwachten Räume  
(bei unterschiedlich zu bewertenden Bereichen diese Seite bitte entsprechend oft kopieren)

Bereich Nr. \_\_\_\_:

- Staub:**                    Gelegentlich      häufig

- Gase / Dämpfe:**        Art: \_\_\_\_\_  
                                  Art: \_\_\_\_\_  
                                  Art: \_\_\_\_\_

- Rauch**
- Geringe Intensität:      Gelegentlich      häufig  
Hohe Intensität:        Gelegentlich      häufig

- Betriebsbedingtes Auftreten von Störlichtquellen**
- Lichtbögen                                      Schweiß-/Schneidflammen
- Feuer/Flammen                                Funken
- Ursache: \_\_\_\_\_

- Besondere Temperaturen** (außerhalb 0°C – 40°C)
- 0 – 20°C                                        unter -20°C
- 40 – 60 °C                                    Über 60 °C
- Temperaturanstiege im Deckenbereich über:
- 5 °C/min      10 °C/min      30 °C/min

- Feuchtigkeit**
- Gelegentlich hohe Luftfeuchtigkeit
- Überwachter Außenbereich, überdacht
- Überwachter Außenbereich, nicht überdacht

- Erhöhte Lautstärken**
- Hintergrundgeräuschpegel: \_\_\_\_\_ dB(A)

Anmerkung:

BMA-Konzept	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr</b>	Stand 07/2019
-------------	--	------------------

5. Brandmelder													
Bereich	Handfeuermelder	Optische Rauchmelder	Wärmedifferenzial-Melder	Wärmemaximal-Melder	Multi-Sensor-Melder	Lineare Rauchmelder	Lineare Wärmemelder	RAS	Lüftungskanalmelder	Zweimeldungsabhängigkeit Typ A (früher Alarmzwischenstreich.)	Zweimeldungsabhängigkeit Typ B (früher Zweimelder- bzw. Zweigruppenabhängigkeit)		
Flure, Rettungswege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlafräume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsbereiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulungsräume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkstatt / Produktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Küchenbereiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Technikräume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raucherbereiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sanitärbereiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zwischendecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doppelböden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lagerräume / Müllräume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garagenbereiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufzüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Außenbereiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>BMA-Konzept</b>	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr</b>	Stand 07/2019
--------------------	--	------------------

<p><b>6. Alarmierung von Personen</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Baurechtlich gefordert</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Forderung aus Brandschutzgutachten</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Vorgabe des Kunden</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>Art der Alarmierung:</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Akustische Alarmierung über Hupen, Sockelsirenen o.ä.</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Optische Alarmierung durch Blitzleuchten o.ä.</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Meldung auf PC-Bildschirme o.ä.</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Meldung über Schwesternrufanlage o.ä.</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Sonstiges _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Sprachalarmierungsanlage (nach DIN VDE 0833-4)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>    Kategorie 1 (Vollbeschallung)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>    Kategorie 2 (Teilbeschallung) in _____</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>    Sicherheitsstufe 1    (Ausfall bei Fehler zulässig)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>    Sicherheitsstufe 2    (Beschallung muss bei bestimmten Fehlern weiter möglich sein)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>    Sicherheitsstufe 3    (Beschallung muss bei beliebigem Fehler weiter möglich sein)</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>Abschnittsweise Alarmierung:</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Bereichstrennung:</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>    Je Gebäude</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>    Je Gebäudeteil</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>    Je Brandabschnitt</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>    Je Etage</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>    _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>

<b>BMA-Konzept</b>	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr</b>	<b>Stand 07/2019</b>
--------------------	--	----------------------

<p><b>7. Externe Alarmierung</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Bei Brandalarm durch die BMZ erfolgt sofortige Alarmierung der Feuerwehr</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Alarmverzögerung (1 Minute / 3 Minuten)</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Bei Branddetektion durch Lüftungskanalmelder nur techn. Alarm und Abschaltung Lüftung</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Aufschaltung der Sabotage- und Störungsmeldung auf eine private ständig besetzte Stelle</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Aufschaltung der Sabotage- und Störungsmeldung auf eine eigene ständig besetzte Stelle</p>	
--	--

<p><b>8. Unterlagen für die Feuerwehr</b></p> <p><b>Grundsatz:</b> Feuerwehrplan und Feuerwehr-Laufkarten müssen im gleichen Layout erstellt werden!</p> <p><b>Feuerwehrpläne</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Feuerwehrpläne nach DIN 14095 und Merkblatt Feuerwehr Heidelberg</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Zusätzlicher Anfahrtsplan</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Zusätzlicher RWA-Plan</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Zusätzlicher Plan Löschwasser-Rückhaltung</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Zusätzlicher Abwasserplan</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Weiterer Sonderplan:</p> <p>_____</p> <p><b>Feuerwehr-Laufkarten</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Laufkarten nach DIN 14675 und Merkblatt Feuerwehr Heidelberg</p> <p><b>Zusätzliche Laufkarten</b></p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Leiter / Bodenheber</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> BMZ</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> SPZ</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> 2. Laufkarte für Linearmelder, z.B. RAS</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Weitere (Sonder-)Laufkarten:</p> <p>_____</p>	
---	--

BMA-Konzept	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr</b>	Stand 07/2019
-------------	--	------------------

<p><b>9. Feuerwehrzugang</b></p> <p><b>Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)</b></p> <p>Geplante Lage: _____</p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Standard-FSD-3 mit Aufnahme von 2-3 identischer Schließzylindern, mit oder ohne Kartenhalter</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Zusätzlicher Feuerwehr-Schlüsselschrank am FIZ zur Aufnahme mehrerer Schließzylindern und Schlüssel (keine VDS-Zulassung)</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>Blitzleuchte (BL)</b></p> <p>Geplante Lage: _____</p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Die BL wird bei der Anfahrt von der Straße aus deutlich erkennbar sein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Es ist eine zweite BL ist notwendig bzw. geplant Geplante Lage: _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>Feuerwehr-Informationszentrum (FIZ)</b></p> <p>Geplante Lage: _____</p> <p>Bestandteile FIZ</p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Ein Satz A3-Laufkarten laminiert</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    2. Satz Laufkarten A4 in Kopie (grüner Schnellhefter)</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Ein Exemplar Feuerwehrplan (roter Schnellhefter, gleiches Layout wie Laufkarten)</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Stichpunktartige Auflistung der Brandfallsteuerungen</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Gebäudefunk-Bedienfeld</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Tableau für die Lüftungssteuerung</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Einsprechstelle für Sprach-Alarmierungsanlage</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Handfeuermelder für Gesamträumungsalarm</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>

<b>BMA-Konzept</b>	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr</b>	Stand 07/2019
--------------------	--	------------------

<p><b>Brandmeldezentrale (BMZ)</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    In eigenem Raum untergebracht, F90-T30 abgetrennt</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    In E30-Gehäuse in Technikraum untergebracht</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Direkt am FIZ platziert</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    E30-Gehäuse nicht erforderlich Begründung:   _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>Vorgesehene Brandfallsteuerungen über BMA</b></p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Dynamische Aufzugssteuerung</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Statische Aufzugssteuerung</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Abschaltung Lüftungsanlage</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Offenhaltesysteme von Brandschutztüren</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Entrauchungsöffnungen, RWA</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Einfahrtsschranken, -Tore o.ä.</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Entriegelung Fluchttüren</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Löschanlage, Typ: _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>Weitere Ausstattung für die Feuerwehr</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Leiter zur Kontrolle von Zwischendecken-Meldern Geplante Lage: _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Plattenbodenheber Geplante Lage: _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Spezielles Werkzeug zum Öffnen von Schächten, Revisionsklappen o.ä. Geplante Lage: _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Vorrangsteuerung für Aufzüge</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Feuerwehraufzug</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>



<b>BMA-Konzept</b>	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr</b>	<b>Stand 07/2019</b>
--------------------	--	--------------------------

<p><b>10. Maßnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen</b></p> <p>Betriebsart Organisatorische Maßnahmen (OM)</p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> _____</p> <p>Betriebsart Technische Maßnahmen (TM)</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> keine</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Zweimeldungsabhängigkeit Typ A (früher Alarmzwischen- speicherung), max. 10 Sek.</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Zweimeldungsabhängigkeit Typ B (früher Zweimelder- bzw. Zweigruppenabhängigkeit), Reduzierung der Überwachungsfläche</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Einsatz von Multi-Sensor-Meldern</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> _____</p> <p>Betriebsart Personelle Maßnahmen (PM)</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Keine</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Verzögerung von automatischen Meldern</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Quittierung innerhalb von 30 Sekunden</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Max. Erkundungszeit von 3 Minuten</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Eingang weiterer Meldungen innerhalb der Erkundungszeit: direkte Ansteuerung ÜE</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>   
--	--------------------------------------

<b>Konzept bestätigt (Datum, Unterschrift)</b>	
Auftraggeber	Fachplaner BMA
Errichter	Brandschutz-Sachverständiger
Brandschutz-Dienststelle	