

Brandschutzmerkblatt

Feuerwehrtzugang zu Tiefgaragen



Stand: 08/2020

Inhaltsverzeichnis

1. Hintergrund	3
2. Lage und Ausführung des Schlüsselschalters	3
3. Aktivierung.....	3
4. Ansteuerungen	3
5. Rückstellung	3
6. Bezug der Schließzylinder.....	3
7. Kontakt	4

1. Hintergrund

PKW-Brände in Tiefgaragen sind nach wie vor ein häufiges Einsatzszenario für Feuerwehren. Bei der Abarbeitung dieser Einsätze ist ein gewaltfreier Zugang für eine schnelle und effektive Brandbekämpfung unerlässlich. Ebenso spielt auch das Thema Rauch- und Wärmeableitung eine wichtige Rolle, um den Einsatz effektiv und sicher zu gestalten und gleichzeitig den Schaden an Fahrzeugen sowie am Gebäude möglichst gering zu halten.

Um einen gewaltfreien Zugang sicherzustellen, wird in Heidelberg bei allen Tiefgaragen mit mind. 20 Stellplätzen gefordert, dass das Zugangstor zusätzlich zu dem regulären Schlüsselschalter der Mieter bzw. der Benutzer mit einem zweiten Schlüsselschalter für die Feuerwehr ausgestattet wird.

2. Lage und Ausführung des Schlüsselschalters

- Ausführung als Schalter oder Taster möglich
- max. 1m Abstand zum regulären Schlüsselschalter der Garagenzufahrt
- sowohl Unterputz- als auch Aufputz Montage möglich
- Abdeckung gegen Schmutz und versehentlicher Beschädigung
- Kennzeichnung durch graviertes „F“ in Schwarz oder Rot (Schriftgröße mind. 25mm)
- Halbzylinder der Feuerwehr-Schließung Heidelberg



3. Aktivierung

- Schalter durch Schlüssel „Feuerwehrschießung Heidelberg“ betätigen, dann keine weiteren Schaltvorgänge notwendig
- Aktivierung muss nach Abzug des Schlüssels bestehen bleiben
- Bei Vorhandensein einer Brandmeldeüberwachung hat die Aktivierung über die Brandfallsteuerung zu erfolgen

4. Ansteuerungen

- Das Zufahrtstor muss komplett öffnen und dauerhaft geöffnet bleiben
- Event. vorhandene Zufahrtsampeln müssen auf ROT schalten

5. Rückstellung

- Der Normalzustand der Torsteuerung muss sich nach erneuter Betätigung des Schalters wiedereinstellen. Weitere Schaltvorgänge dürfen nicht notwendig sein

6. Bezug der Schließzylinder

- Der oder die benötigten Profilzylinder sind über die Feuerwehr Heidelberg beim Schließanlagen-Konzessionär zu bestellen

Ein entsprechendes Formular ist unter www.feuerwehr-heidelberg.de im Bereich Vorbeugender Brandschutz abrufbar.

7. Kontakt

Feuerwehr Heidelberg
Abteilung Vorbeugender Brandschutz
Baumschulenweg 4
69124 Heidelberg

Tel: 06221 / 58-21100

Fax: 06221 / 58-21900

Ansprechpartner und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

www.feuerwehr-heidelberg.de

Unter der Rubrik *Berufsfeuerwehr - Fachabteilungen - Vorbeugender Brandschutz* stehen dort weitere Informationen zur Verfügung.

Bilder:

1. Feuerwehr Heidelberg